

Серія ВВ

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № **UA.TR.061.C002170-18**

Зареєстрован в Реєстрі органа по оценке соответствия
Registered at the Record of conformity assessment body under

8403

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Термін дії з **12 жовтня 2018 р. до 11 жовтня 2020 р.**

Срок действия с
Term of validity is from

Продукція (тип) Котли настінні газові (стандартного типу) для опалення та одержання гарячої
Продукция (тип) воды торговельних марок BAXI та WESTEN
Production (type) (модельний ряд згідно додатку, всього 103 моделі)

Виробник(и) продукції "BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia
Изготовитель(и) продукции
Producer(s)

Уповноважена особа виробника "BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia
Уполномоченное лицо производителя
The authorized person of the manufacturer

Висновки про проведену перевірку за результатами проведеної експертизи технічної документації, протоколу випробувань
Выводы о проведенной проверке типового зразка, встановлено, що продукція відповідає вимогам:
The conclusions of the verification
- ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 856);
- ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 748);
- ДСТУ 4059-2001 «Апарати газові одно- та двоконтурні з примусовим обігом води. Загальні технічні умови», ДСТУ рЕН 483:2003 «Котли газові центрального опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт», ДСТУ EN 297:2005 «Котли газові центрального опалення. Котли типу В11 і В11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт».

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оценке соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності
ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
реєстраційний номер призначення №UA.TR.061,
атестат акредитації НААУ №10223 терміном дії до
11.07.2022р. (первинна акредитація 12.07.2012р.)

На підставі
На основании
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань 2Н1071.1010.06.2018 від 10.10.2018р.,
виданого ТОВ «ВЛ ТИСК-ТЕСТ» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32; атестат
акредитації № 2Н1071 від 30.07.2018 р. до 29.07.2023р.); звіту про оцінку
№061/2086С від 11.10.2018р.

Дані про ідентифікацію типу Згідно з додатком 1
Данные об идентификации типа
The information of type identity

Перелік технічної документації, яку зберігає заявник
Перечень технической документации, которую хранит заявитель
The list of technical documentation kept by the applicant

зберігає заявник
згідно п. 25 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів,
що працюють на газоподібному паливі та п. 11
ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ водогрійних котлів, що
працюють на рідкому чи газоподібному паливі

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний
1) до внесення змін в технічну документацію на продукцію;
2) у разі позитивних результатів наглядання за продукцією з боку органу з оцінки
відповідності (періодичність наглядання – 1 раз на рік).

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

О.Ю. Шулупін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№003864

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Серія ДД

ДОДАТОК 1 (арк. 1)
ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
К СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПА
TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.TR.061.C002170-18

« 12 » жовтня 2018р.

Котли настінні газові (стандартного типу) для опалення та одержання гарячої води
торгівельних марок BAXI та WESTEN

Продукція виготовляється згідно Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту
та Ради від 9 березня 2016 р. Директиви ради ЄС 2004/8/ЄС

Ідентифікаційний опис типу

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник
1	Камера згоряння		Відкрита/закрита
2	Кількість контурів		1-2
3	Кількість теплообмінників		1-2
4	Вхідний тиск газу (G20/G31)	мбар	20/37
5	Максимальний тиск у контурі ГВП	МПа	0,8
6	Максимальний тиск у контурі опалення	МПа	0,3
7	Теплова потужність	кВт	10-32
8	КПД	%	90,9-93,1
9	Температура продуктів згоряння(G20)	С°	99-146
10	Температура води у контурі опалення	С°	20-80
11	Температура води у ГВП	С°	35-60
12	Напруга й частота	В/Гц	230/50
13	Споживча потужність	Вт	54-190
14	Клас захисту	IP	IPX4D-IPX5D
15	Вага	кг	27-70

Типові представники:

1.	Настінний двоконтурний котел торговельної марки BAXI моделі ECO 4s 24, теплова потужність 24 кВт
2.	Настінний двоконтурний котел торговельної марки BAXI моделі ECO 5COMPACT 24, теплова потужність 24 кВт
3.	Настінний двоконтурний котел торговельної марки BAXI моделі MAIN 5 14F, теплова потужність 14 кВт

Заступник
Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№004513

Серія ДД

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК 1 (арк. 2)
ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
К СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗЫ ТИПА
TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.TR.061.C002170-18

« 12 » жовтня 2018р.

Модельний ряд:

- торгівельної марки **BAXI**:

ECO 240 i, ECO 4s 24, ECO 5 COMPACT 1.24, ECO 5 COMPACT 14, ECO 5 COMPACT 18,
ECO 5COMPACT 24, COMPACT BLUE 24, ECOFOUR 1.14, ECOFOUR 1.24, ECOFOUR 24,
FOURTECH 240 i, LUNA 3 240i, LUNA MAX 240 i, LUNA3 COMFORT 1.240 i, LUNA3 COMFORT 240 i,
NUVOLA 3 240i BS 40, NUVOLA 3 280i BS 40, NUVOLA 3 BS 240i, NUVOLA 3 BS 280i,
NUVOLA 3 BS 40 240i, NUVOLA 3 BS 40 280i, NUVOLA3 240 B40 i, NUVOLA3 280 B40 i,
NUVOLA3 240 i BS, NUVOLA3 280 i BS, NUVOLA3 COMFORT 240 i, NUVOLA3 COMFORT 280 i,
ECO 4s 1.24 F, ECO 4s 10 F, ECO 4s 18 F, ECO 4s 24 F, ECO 5 COMPACT 1.14F,
ECO 5 COMPACT 1.24F, ECO 5 COMPACT 14F, ECO 5 COMPACT 18F, ECO 5 COMPACT 24F,
ECO HOME 10 F, ECO HOME 14 F, ECO HOME 24 F, ECO3 280 Fi, ECOFOUR 1.14 F,
ECOFOUR 1.24 F, ECOFOUR 24 F, FOURTECH 240 Fi, LUNA 3 1.310Fi, LUNA 3 240Fi, LUNA 3 280Fi,
LUNA 3 310Fi, LUNA MAX 240 Fi, LUNA3 COMFORT 1.240 Fi, LUNA3 COMFORT 1.310 Fi,
LUNA3 COMFORT 240 Fi, LUNA3 COMFORT 310Fi, LUNA3 COMFORT AIR 250Fi,
LUNA3 COMFORT AIR 310Fi, LUNA3 SILVER SPACE 250Fi, MAIN 5 14F, MAIN 5 18F, MAIN 5 24F,
MAINFOUR 18F, MAINFOUR 240 F, MAINFOUR 24F, NUVOLA 3 140Fi BS 40, NUVOLA 3 240Fi BS 40,
NUVOLA 3 280Fi BS 40, NUVOLA 3 BS 140Fi, NUVOLA 3 BS 240Fi, NUVOLA 3 BS 280Fi,
NUVOLA 3 BS 40 240Fi, NUVOLA 3 BS 40 280Fi, NUVOLA3 140 Fi BS, NUVOLA3 240 Fi BS,
NUVOLA3 280 Fi BS, NUVOLA3 240 B40 Fi, NUVOLA3 280 B40 Fi, NUVOLA3 COMFORT 140 Fi,
NUVOLA3 COMFORT 240 Fi, NUVOLA3 COMFORT 280 Fi, NUVOLA3 COMFORT 320Fi

- торгівельної марки **WESTEN**:

BOYLER DIGIT 280/60 i, PULSAR 1.140 i, PULSAR 1.240 i, PULSAR 240 i, PULSAR D 1.14,
PULSAR D 1.24, PULSAR D 24, QUASAR 24, QUASAR D 24, QUASAR D 24i, QUASAR PLUS 24 i,
STAR DIGIT 240 i, PULSAR D 1.14 F, PULSAR D 1.24 F, PULSAR D 24 F, PULSAR GREEN 24,
QUASAR D 24 F, QUASAR D 24 Fi, QUASAR PLUS 24 F, STAR DIGIT 1.240 Fi, STAR DIGIT 1.310 Fi,
STAR DIGIT 240 Fi, STAR DIGIT 310 Fi, STAR DIGIT 280 Fi

Всього 103 моделі.

Заступник
Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№004514



Серія ВВ

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»**СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ** (модуль В)
СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № **UA.TR.061.C002171-18**Зареєстрований в Реєстрі органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under

8403

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Термін дії з **12 жовтня 2018 р. до 11 жовтня 2020 р.**
Срок действия с
Term of validity is fromПродукція (тип) Котли підлогові газові (стандартного типу) для опалення та одержання гарячої
Продукция (тип) воды торговельної марки BAXI моделей LUNA3 COMFORT COMBI 1.310Fi, LUNA3
Production (type) COMFORT COMBI 240Fi, LUNA3 COMFORT COMBI 310FiВиробник(и) продукції "BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія
Изготовитель(и) продукции
Producer(s)Уповноважена особа виробника "BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія
Уполномоченное лицо производителя
The authorized person of the manufacturerВисновки про проведену перевірку за результатами проведеної експертизи технічної документації, протоколу випробувань
Выводы о проведенной проверке типового зразка, встановлено, що продукція відповідає вимогам:
The conclusions of the verification
- ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 856);
- ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 748);
- ДСТУ 4059-2001 «Апарати газові одно- та двоконтурні з примусовим обігом води. Загальні технічні умови», ДСТУ EN 483:2003 «Котли газові центрального опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт»Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оценке соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment bodyОрган з оцінки відповідності
ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
реєстраційний номер призначення №UA.TR.061,
атестат акредитації НААУ №10223 терміном дії до
11.07.2022р. (первинна акредитація 12.07.2012р.)На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань 2Н1071.1010.04.2018 від 10.10.2018р.,
На основанні виданого ТОВ «ВІ ТИСК-ТЕСТ» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32; атестат
On the grounds of акредитації № 2Н1071 від 30.07.2018 р. до 29.07.2023р.); звіту про оцінку
№061/2088С від 11.10.2018р.Дані про ідентифікацію типу Згідно з додатком 1
Данные об идентификации типа
The information of type identityПерелік технічної документації, яку зберігає заявник
Перечень технической документации, которую хранит заявитель
The list of technical documentation kept by the applicant

згідно п. 25 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі, зберігає заявник, та п. 11 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний
1) до внесення змін в технічну документацію на продукцію;
2) у разі позитивних результатів наглядання за продукцією з боку органу з оцінки відповідності (періодичність наглядання – 1 раз на рік).

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Рядоводитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№003866

Серія ДД

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК 1 (арк. 1)
ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
К СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПА
TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.TR.061.C002171-18« 12 » жовтня 2018р.

**Котли підлогові газові (стандартного типу) для опалення та одержання гарячої води
торгівельної марки BAXI**

Продукція виготовляється згідно Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту
та Ради від 9 березня 2016 р. Директиви ради ЄС 2004/8/ЄС

Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник
1	Камера згоряння		Закрита
2	Кількість контурів		2
3	Кількість теплообмінників		2
4	Вхідний тиск газу (G20/G31)	мбар	20/37
5	Максимальний тиск у контурі ГВП	МПа	0,8
6	Максимальний тиск у контурі опалення	МПа	0,3
7	Теплова потужність	кВт	24-31
8	КПД	%	92,9-93,1
9	Температура продуктів згоряння(G20)	С°	135-145
10	Температура води у контурі опалення	С°	20-80
11	Температура води у ГВП	С°	35-60
12	Напруга й частота	В/Гц	230/50
13	Споживча потужність	Вт	135-165
14	Клас захисту	IP	IPX5D
15	Вага	кг	83-85

Типові представники:

1.	Котел підлоговий газовий, торговельної марки BAXI моделі LUNA3 COMFORT COMBI 1.310Fi Теплова потужність 31 кВт
2.	Котел підлоговий газовий, торговельної марки BAXI моделі LUNA3 COMFORT COMBI 240Fi Теплова потужність 24 кВт
3.	Котел підлоговий газовий котел торговельної марки BAXI моделі LUNA3 COMFORT COMBI 310Fi Теплова потужність 31 кВт

Заступник
Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

О.Ю. Шулупін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№004516



Серія BV

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»**СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № **UA.TR.061.C002173-18**Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under**8403**

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Термін дії з **12 жовтня 2018 р. до 11 жовтня 2020 р.**Срок действия с
Term of validity is fromПродукція (тип) **Котли чавунні підлогові газові (стандартного типу) для опалення та одержання гарячої води торговельних марок BAXI та WESTEN**
Продукция (тип)
Production (type) **(модельний ряд згідно додатку, всього 27 моделей)**Виробник(и) продукції **“BAXI S.p.A.”, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія**
Изготовитель(и) продукции
Producer(s)Уповноважена особа виробника **“BAXI S.p.A.”, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія**
Уполномоченное лицо производителя
The authorized person of the manufacturer

Висновки про проведену перевірку
Выводы о проведенной проверке
The conclusions of the verification

за результатами проведеної експертизи технічної документації, протоколу випробувань типового зразка, встановлено, що продукція відповідає вимогам:

- ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 856);
- ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 748);
- ДСТУ 4059-2001 «Апарати газові одно- та двоконтурні з примусовим обігом води. Загальні технічні умови», ДСТУ EN 297:2005 «Котли газові центрального опалення. Котли типу B11 і B11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт», ДСТУ EN 656:2005 «Газові котли центрального опалювання. Котли типу В номінальної теплопродуктивності від 70 кВт до 300 кВт»

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оценке соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment bodyОрган з оцінки відповідності
ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
реєстраційний номер призначення №UA.TR.061,
атестат акредитації НААУ №10223 терміном дії до
11.07.2022р. (первинна акредитація 12.07.2012р.)На підставі **Протоколу сертифікаційних випробувань 2Н1071.1010.05.2018 від 10.10.2018р.,**
На основанні **виданого ТОВ «ВЛ ТИСК-ТЕСТ» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32; атестат**
On the grounds of **акредитації № 2Н1071 від 30.07.2018 р. до 29.07.2023р.); звіту про оцінку**
№061/20870 від 11.10.2018р.Дані про ідентифікацію типу **Згідно з додатком 1**
Данные об идентификации типа
The information of type identityПерелік технічної документації, яку зберігає заявник
Перечень технической документации, которую хранит заявитель
The list of technical documentation kept by the applicant**згідно п. 25 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі, зберігає заявник, та п. 11 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі**Умови чинності сертифікату: **сертифікат чинний**
1) до внесення змін в технічну документацію на продукцію;
2) у разі позитивних результатів наглядання за продукцією з боку органу з оцінки відповідності (періодичність наглядання – 1 раз на рік).**Заступник**Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body**М.П.****О.Ю. Шулюпін**

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№003859

Серія ДД

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК 1 (арк. 2)

ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
К СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗЫ ТИПА
TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.TR.061.C002173-18« 12 » жовтня 2018р.

**Котли чавунні підлогові газові (стандартного типу) для опалення та одержання гарячої
води торговельних марок BAXI та WESTEN**

Продукція виготовляється згідно Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту
та Ради від 9 березня 2016 р. Директиви ради ЄС 2004/8/ЄС

Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник	Типовий представник SLIM 1.400 iN
1	Камера згоряння		Відкрита/Закрита	Відкрита
2	Кількість контурів		1-2	1
3	Кількість теплообмінників		1	1
4	Вхідний тиск газу (G20/G31)	мбар	20/37	20
5	Максимальний тиск у контурі ГВП	МПа	0,8	0,8
6	Максимальний тиск у контурі опалення	МПа	0,3	0,3
7	Теплова потужність	кВт	15-110	40
8	КПД	%	89,5-90,3	90
9	Температура води у контурі опалення	С°	20-80	25-80
10	Температура води у ГВП	С°	35-60	-
11	Напруга й частота	В/Гц	230/50	230/50
12	Споживча потужність	Вт	0-170	15
13	Клас захисту	IP	IPX4D	IPX4D
14	Вага	кг	89-350	150

Модельний ряд:

- торговельної марки BAXI:

SLIM 1.150 i, SLIM 1.230 i, SLIM 1.230 iN, SLIM 1.300 i, SLIM 1.300 iN, SLIM 1.400 iN, SLIM 1.490 iN,
SLIM 1.620 iN, SLIM 2.230 i, SLIM 2.300 i, SLIM EF 1.22, SLIM EF 1.31, SLIM EF 1.39, SLIM EF 1.49,
SLIM EF 1.61, SLIM HPS 1.10, SLIM HPS 1.80, SLIM HPS 1.99, GALAXY 310 Fi, SLIM 1.230 Fi,
SLIM 1.230 Fi N, SLIM 1.300 Fi, SLIM 1.300 Fi N, SLIM 2.300 Fi

- торговельної марки WESTEN:

COMPACT FS 1.400 iN WESTEN, COMPACT FS 1.490 iN WESTEN, COMPACT FS 1.620 iN WESTEN

Всього 27 моделей

Заступник
Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№004515

Серія ВВ

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)
СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № **UA.TR.061.C002168-18**

Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under

8403

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Термін дії з **12 жовтня 2018 р. до 11 жовтня 2020 р.**

Срок действия с
Term of validity is from

Продукція (тип) **Котли настінні газові (конденсаційного типу) для опалення та одержання гарячої**
Продукция (тип) **воды торговых марок BAXI та WESTEN**
Production (type) **(модельний ряд згідно додатку, всього 107 моделей)**

Виробник(и) продукції **“BAXI S.p.A.”, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia**
Изготовитель(и) продукции
Producer(s)

Уповноважена особа виробника **“BAXI S.p.A.”, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia**
Уполномоченное лицо производителя
The authorized person of the manufacturer

Висновки про проведену перевірку за результатами проведеної експертизи технічної документації, протоколу випробувань типового зразка, встановлено, що продукція відповідає вимогам:
Выводы о проведенной проверке
The conclusions of the verification
- ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 856);
- ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 748);
- ДСТУ 4059-2001 «Апарати газові одно- та двоконтурні з примусовим обігом води. Загальні технічні умови», ДСТУ EN 677-2001 «Котли центрального опалення газові. Спеціальні вимоги для конденсаційних котлів з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт», ДСТУ EN 483:2003 «Котли газові центрального опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт», ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT) «Котли опалювальні на газовому паливі. Частина 1. Загальні вимоги та випробування»

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оцінці відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності
ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
реєстраційний номер призначення №UA.TR.061,
атестат акредитації НААУ №10223 терміном дії до
11.07.2022р. (первинна акредитація 12.07.2012р.)

На підставі
На основании
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань 2Н1071.1010.10.2018 від 10.10.2018р., виданого ТОВ «ВЛ ТИСКТЕСТ» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32; атестат акредитації № 2Н1071 від 30.07.2018 р. до 29.07.2023р.); звіту про оцінку №061/2085С від 11.10.2018р.

Дані про ідентифікацію типу Згідно з додатком 1
Данные об идентификации типа
The information of type identity

Перелік технічної документації, яку зберігає заявник
Перечень технической документации, которую хранит заявитель
The list of technical documentation kept by the applicant

згідно п. 25 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі, зберігає заявник, та п. 11 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний
1) до внесення змін в технічну документацію на продукцію;
2) у разі позитивних результатів наглядання за продукцією з боку органу з оцінки відповідності (періодичність наглядання – 1 раз на рік).

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№003856

Серія ДД

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК 1 (арк. 1)
ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
К СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗЫ ТИПА
TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.TR.061.C002168-18« 12 » жовтня 2018р.

**Котли настінні газові (конденсаційного типу) для опалення та одержання гарячої води
торгівельних марок BAXI та WESTEN**

Продукція виготовляється згідно Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту
та Ради від 9 березня 2016 р. Директиви ради ЄС 2004/8/ЄС

Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник
1	Камера згоряння		Закрита
2	Кількість контурів		1-2
3	Кількість теплообмінників		1-2
4	Вхідний тиск газу (G20/G31)	мбар	20/37
5	Максимальний тиск у контурі ГВП	МПа	0,8
6	Максимальний тиск у контурі опалення	МПа	0,3
7	Теплова потужність	кВт	12-150
8	КПД	%	92-108,4
9	Температура продуктів згоряння(G20)	С°	70-92
10	Температура води у контурі опалення	С°	20-80
11	Температура води у ГВП	С°	35-60
12	Напруга й частота	В/Гц	230/50
13	Споживча потужність	Вт	95-460
14	Клас захисту	IP	IPX5D
15	Вага	кг	30-96

Типові представники:

1.	Настінний конденсаційний газовий котел торговельної марки BAXI LUNA DUO-TEC 33 GA, теплова потужність 33 кВт
2.	Настінний конденсаційний газовий котел торговельної марки BAXI моделі DUO-TEC COMPACT 1.24 GA, теплова потужність 24 кВт
3.	Настінний конденсаційний газовий котел торговельної марки BAXI моделі LUNA PLATINUM* 1.24 GA, теплова потужність 24 кВт

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия

Director of the conformity assessment body

М.П.

О.Ю. Шул्यупін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№004504

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Серія ДД

ДОДАТОК 1 (арк. 2)

ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
К СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗЫ ТИПА
TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.TR.061.C002168-18

« 12 » жовтня 2018р.

Модельний ряд:

- торгівельної марки BAXI:

DUO-TEC COMPACT 1.24 GA, DUO-TEC COMPACT 20 GA, DUO-TEC COMPACT 24 GA,
DUO-TEC COMPACT 28 GA, DUO-TEC COMPACT+ 1.24 GA, DUO-TEC COMPACT+ 20 GA,
DUO-TEC COMPACT+ 24 GA, DUO-TEC COMPACT+ 28 GA, DUO-TEC COMPACT E 1.24,
DUO-TEC COMPACT E 20, DUO-TEC COMPACT E 24, DUO-TEC COMPACT E 28,
DUO-TEC COMPACT E 24 Mago, LUNA 3 AVANT 310 Fi, LUNA ALUX 24 GA, LUNA ALUX 33 GA,
LUNA AVANT+ 240Fi, LUNA DUO-TEC 1.12 GA, LUNA DUO-TEC 1.24 GA, LUNA DUO-TEC 1.28 GA,
LUNA DUO-TEC 24 GA, LUNA DUO-TEC 28 GA, LUNA DUO-TEC 33 GA, LUNA DUO-TEC 40 GA,
LUNA DUO-TEC MP 1.35, LUNA DUO-TEC MP 1.50, LUNA DUO-TEC MP 1.60,
LUNA DUO-TEC MP 1.70, LUNA DUO-TEC MP+ 1.35, LUNA DUO-TEC MP+ 1.50,
LUNA DUO-TEC MP+ 1.60, LUNA DUO-TEC MP+ 1.70, LUNA DUO-TEC+ 1.12 GA,
LUNA DUO-TEC+ 1.24 GA, LUNA DUO-TEC+ 1.28 GA, LUNA DUO-TEC+ 24 GA,
LUNA DUO-TEC+ 28 GA, LUNA DUO-TEC+ 33 GA, LUNA DUO-TEC+ 40 GA, LUNA DUO-TEC E 1.12,
LUNA DUO-TEC E 1.24, LUNA DUO-TEC E 1.28, LUNA DUO-TEC E 24, LUNA DUO-TEC E 28,
LUNA DUO-TEC E 33, LUNA DUO-TEC E 40, LUNA DUO-TEC E 33 Mago, LUNA DUO-TEC E 40 Mago,
LUNA HT 1.550, LUNA HT 280, LUNA HT 330, LUNA PLATINUM 1.12 GA, LUNA PLATINUM 1.18 GA,
LUNA PLATINUM 1.24 GA, LUNA PLATINUM 1.32 GA, LUNA PLATINUM 24 GA,
LUNA PLATINUM 33 GA, LUNA PLATINUM+ 1.12 GA, LUNA PLATINUM+ 1.18 GA,
LUNA PLATINUM+ 1.24 GA, LUNA PLATINUM+ 1.32 GA, LUNA PLATINUM+ 24 GA,
LUNA PLATINUM+ 33 GA, LUNA PLATINUM+ 24 GA Mago, LUNA PLATINUM+ 33 GA Mago,
LUNA3 COMFORT HT 1.240, LUNA3 COMFORT HT 1.280, LUNA3 COMFORT HT 240,
LUNA3 COMFORT HT 280, LUNA3 COMFORT HT 330, NUVOLA DUO-TEC 16 GA,
NUVOLA DUO-TEC 24 GA, NUVOLA DUO-TEC 33 GA, NUVOLA DUO-TEC 33 GA VES,
NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA, NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA, NUVOLA DUO-TEC+ 33 GA VES,
NUVOLA PLATINUM 24 GA, NUVOLA PLATINUM 33 GA, NUVOLA PLATINUM+ 24 GA,
NUVOLA PLATINUM+ 33 GA, NUVOLA PLATINUM+ 33 GA Mago, PRIME 1.12, PRIME 1.24,
PRIME 1.28, PRIME 24, PRIME 28, PRIME 26 GA Mago, PRIME 26, PRIME 30, PRIME EVO 24,
PRIME EVO 28, PRIME EVO 1.24, PRIME EVO 26, PRIME EVO 30, PRIME HT 240, PRIME HT 330,
LUNA DUO-TEC MP 1.110, LUNA DUO-TEC MP 1.90, LUNA DUO-TEC MP 1.99,
LUNA DUO-TEC MP+ 1.110, LUNA DUO-TEC MP+ 1.90, LUNA DUO-TEC MP+ 1.115,
LUNA DUO-TEC MP+ 1.130, LUNA DUO-TEC MP+ 1.150, LUNA DUO-TEC MP+ 1.99, LUNA HT 1.850

- торгівельної марки WESTEN:
STAR CONDENS 240

Всього 107 моделей

Заступник
Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№0004517



Серія ВВ

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»**СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № **UA.TR.061.C002169-18**Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under

8403

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Термін дії з **12 жовтня 2018 р. до 11 жовтня 2020 р.**Срок действия с
Term of validity is fromПродукція (тип) **Котли підлогові газові (конденсаційного типу) для опалення та одержання гарячої води торговельної марки BAXI (модельний ряд згідно додатку, всього 41 модель)**
Продукция (тип)
Production (type)Виробник(и) продукції **“BAXI S.p.A.”, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія**
Изготовитель(и) продукции
Producer(s)Уповноважена особа виробника **“BAXI S.p.A.”, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія**
Уполномоченное лицо производителя
The authorized person of the manufacturer

Висновки про проведену перевірку за результатами проведеної експертизи технічної документації, протоколу випробувань типового зразка, встановлено, що продукція відповідає вимогам:

Выводы о проведенной проверке

The conclusions of the verification

- ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 856);
- ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 748);
- ДСТУ 4059-2001 «Апарати газові одно- та двоконтурні з примусовим обігом води. Загальні технічні умови», ДСТУ EN 677-2001 «Котли центрального опалення газові. Спеціальні вимоги для конденсаційних котлів з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт», ДСТУ рЕН 483:2003 «Котли газові центрального опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт», ДСТУ EN 15417:2009 «Котли газові центрального опалення. Спеціальні вимоги до конденсаційних котлів з номінальною тепловою потужністю понад 70 кВт, але не більше ніж 1000 кВт»

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оценке соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment bodyОрган з оцінки відповідності
ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
реєстраційний номер призначення №UA.TR.061,
атестат акредитації НААУ №10223 терміном дії до
11.07.2022р. (первинна акредитація 12.07.2012р.)На підставі **Протоколу сертифікаційних випробувань 2Н1071.1010.07.2018 від 10.10.2018р.,**
На основани **виданого ТОВ «ВЛ ТИСК-ТЕСТ» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32; атестат**
On the grounds of **акредитації № 2Н1071 від 30.07.2018 р. до 29.07.2023р.); звіту про оцінку**
№061/2084С від 11.10.2018р.Дані про ідентифікацію типу **Згідно з додатком 1**
Данные об идентификации типа
The information of type identityПерелік технічної документації, яку зберігає заявник
Перечень технической документации, которую хранит заявитель
The list of technical documentation kept by the applicantзберігає заявник
згідно п. 25 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів,
що працюють на газоподібному паливі та п. 11
ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ водогрійних котлів, що
працюють на рідкому чи газоподібному паливіУмови чинності сертифікату: **сертифікат чинний**
1) до внесення змін в технічну документацію на продукцію;
2) у разі позитивних результатів наглядання за продукцією з боку органу з оцінки
відповідності (періодичність наглядання – 1 раз на рік).

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body 36728501

М.П.

підпис

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№003862

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Серія ДД

ДОДАТОК 1 (арк. 1)
ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА
TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.TR.061.C002169-18

« 12 » жовтня 2018р.

**Котли підлогові газові (конденсаційного типу) для опалення та одержання гарячої води
торгівельної марки BAXI**

Продукція виготовляється згідно Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту
та Ради від 9 березня 2016 р. Директиви ради ЄС 2004/08/ЄС

Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник	Типовий представник POWER HT 1.1000
1	Камера згоряння		закрита	Закрита
2	Кількість контурів		1-2	1
3	Кількість теплообмінників		1-2	1
4	Вхідний тиск газу (G20/G31)	мбар	20/37	20
5	Максимальний тиск у контурі ГВП	МПа	0,8	-
6	Максимальний тиск у контурі опалення	МПа	0,3-0,6	0,4
7	Теплова потужність	кВт	24-650	100
8	КПД	%	92-108.4	92
9	Температура продуктів згоряння (G20)	С°	70-92	80
10	Температура води у контурі опалення	С°	20-80	20-80
11	Температура води у ГВП	С°	35-60	-
12	Напруга й частота	В/Гц	230/50	230/50
13	Споживча потужність	Вт	124-750	160
14	Клас захисту	IP	IPX5D	IPX5D
15	Вага	кг	60-674	83

Моделльний ряд:

LUNA3 COMFORT HT 240 SOLAR, LUNA3 SOLAR+ 24, LUNA3 SOLAR+ 24 MS,
LUNA3 COMFORT HT COMBI 120, LUNA3 COMFORT HT COMBI 240,
LUNA3 COMFORT HT COMBI 330, POWER 1.32, POWER 32 COMBI 160, POWER 32 SOLAR 220,
POWER HT 1.450 BAXI, POWER HT 1.650 BAXI, POWER HT+ 1.50, POWER HT+ 1.70,
POWER HT 1.850 BAXI, POWER HT 1.1000 BAXI, POWER HT 1.1200 BAXI, POWER HT 1.1500 BAXI,
POWER HT 1.115, POWER HT 1.135, POWER HT 1.180, POWER HT 1.230, POWER HT 1.280,
POWER HT 1.320, POWER HT 230, POWER HT 280, POWER HT 320, POWER HT+ 1.90,
POWER HT+ 1.110, POWER HT+ 1.130, POWER HT+ 1.150, POWER HT+ 1.200, POWER HT+ 1.250,
POWER HT-A 1.135, POWER HT-A 1.180, POWER HT-A 1.230, POWER HT-A 1.280, POWER HT-A
1.320, POWER HT-A 1.430, POWER HT-A 1.500, POWER HT-A 1.570, POWER HT-A 1.650

Всього 41 модель.

Заступник
Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№004511

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ
CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Серія ВВ

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.061.002163-18
Зареєстрован в Реєстрі органа по оценке соответствия
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 12 жовтня 2018 р. до 11 жовтня 2020 р.

Срок действия с
Term of validity is from

8418

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція (тип) **Насоси теплові торгівельної марки BAXI (модельний ряд згідно**
Продукция (тип) **додатку, всього 72 моделі)**
Production (type)

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям
Comply with the requirements

ДСТУ EN 378-2:2017 (EN 378-2:2016, IDT) «Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація, ДСТУ EN ISO 12100:2016 «Безпечність машин. Загальні принципи проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків», ДСТУ EN 60335-2-40:2014 «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-40. Додаткові вимоги до електричних теплових насосів, кондиціонерів повітря та вологопоглиначів (EN 60335-2-40:2003 + EN 60335-2-40:2003/A11:2004 + EN 60335-2-40:2003/A12:2005 + EN 60335-2-40:2003/A1:2006 + EN 60335-2-40:2003/A2:2009 + EN 60335-2-40:2003/A13:2012 + EN 60335-2-40:2003/AC:2006 + EN 60335-2-40:2003/AC:2010 + EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013, IDT)»

код ДКПП, ОКП

Виробник (и) продукції **“BAXI S.p.A.”, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія**
Изготовитель (и) продукции
Producer (s)

Сертифікат видано **“BAXI S.p.A.”, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія**
Сертификат выдан
Certificate is issued on

Додаткова інформація **Насоси теплові торгівельної марки BAXI (модельний ряд згідно додатку,**
Дополнительная информация **всього 72 моделі), які виготовляються серійно в період з 12.10.2018 р. до**
Additional information **11.10.2020р.**

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **Орган з оцінки відповідності**
Сертификат выдан органом по оценке соответствия **ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,**
Certificate is issued by the conformity assessment body **49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, к. 2,3,**
т. (056) 742-82-39

На підставі **Протоколу сертифікаційних випробувань 2Н1071.1010.02.2018 від 10.10.2018р.,**
На основании **виданого ТОВ «ВЛ ТИСК-ТЕСТ» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32; атестат**
On the grounds of **акредитації № 2Н1071 від 30.07.2018 р. до 29.07.2023р.).**

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body
М.П.

підпис

О.Ю. Шул्यупін
ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua та за тел. (056) 742-82-39

№003853



Серія Д

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК 1
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ /
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ /
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.TR.061.002163-18

« 12 » жовтня 2018 р.

НАСОСИ ТЕПЛОВІ ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ BAXI

Модельний ряд:

PBM 15, PBM 25, PBM 38, PBM-i 10, PBM-i 16, PBM-i 6, PBM-i 6+, PBM-i 10+, PBM-i 16+, PBM-i 20,
PBM-i 30, PBM-i 40, PBS-i 4 MR H, PBS-i 6 MR H, PBS-i 8 MR H, PBS-i 11 MR H, PBS-i 11 TR H,
PBS-i 16 MR H, PBS-i 16 TR H, PBS-i 4.5 MR H WH2, PBS-i 6 MR H WH2, PBS-i 8 MR H WH2,
PBS-i 11 MR H WH2, PBS-i 11 TR H WH2, PBS-i 16 MR H WH2, PBS-i 16 TR H WH2, PBS-i 4 MR E,
PBS-i 6 MR E, PBS-i 8 MR E, PBS-i 11 MR E, PBS-i 11 TR E, PBS-i 16 MR E, PBS-i 16 TR E,
PBS-i 4.5 MR E WH2, PBS-i 6 MR E WH2, PBS-i 8 MR E WH2, PBS-i 11 MR E WH2,
PBS-i 11 TR E WH2, PBS-i 16 MR E WH2, PBS-i 16 TR E WH2, PBS-i 4 MR E FS, PBS-i 6 MR E FS,
PBS-i 8 MR E FS, PBS-i 11 MR E FS, PBS-i 11 TR E FS, PBS-i 16 MR E FS, PBS-i 16 TR E FS,
PBS-i 4.5 MR E FS2, PBS-i 6 MR E FS2, PBS-i 8 MR E FS2, PBS-i 11 MR E FS2, PBS-i 11 TR E FS2,
PBS-i 16 MR E FS2, PBS-i 16 TR E FS2, PBS-i 4 MR H FS, PBS-i 6 MR H FS, PBS-i 8 MR H FS,
PBS-i 11 MR H FS, PBS-i 11 TR H FS, PBS-i 16 MR H FS, PBS-i 16 TR H FS, PBS-i 4.5 MR H FS2,
PBS-i 6 MR H FS2, PBS-i 8 MR H FS2, PBS-i 11 MR H FS2, PBS-i 11 TR H FS2, PBS-i 16 MR H FS2,
PBS-i 16 TR H FS2, SPC 180 ECO, SPC 200, SPC 300, SPC 300 S

Всього 72 моделі.

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body
М.П.



підпис

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

№010495



ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ
CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Серія ВВ

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.061.002164-18
Зареєстрований в Реєстрі органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 12 жовтня 2018 р. до 11 жовтня 2020 р.

Срок действия с
Term of validity is from

8419

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція (тип) **Сонячні колектори торгівельної марки BAXI**
Продукция (тип) **(модельний ряд згідно додатку, всього 34 моделі)**
Production (type)

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ EN 12975-1-2001 «Системи теплові сонячні та їхні**
Соответствует требованиям **компоненти. Колектори сонячні. Частина 1. Загальні технічні**
Comply with the requirements **вимоги» пп.5.2, 5.3.2-5.3.10, 7.2, р.6**

Виробник (и) продукції **“BAXI S.p.A.”, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia**
Изготовитель (и) продукции
Producer (s)

Сертифікат видано **“BAXI S.p.A.”, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia**
Сертификат выдан
Certificate is issued on

Додаткова інформація **Сонячні колектори торгівельної марки BAXI (модельний ряд згідно**
Дополнительная информация **додатку, всього 34 моделі), які виготовляються серійно в період з**
Additional information **12.10.2018 р. до 11.10.2020р.**

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **Орган з оцінки відповідності**
Сертификат выдан органом по оценке соответствия **ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,**
Certificate is issued by the conformity assessment body **49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, к. 2,3,**
т. (056) 742-82-39

На підставі **Протоколу сертифікаційних випробувань № 2Н1071.1010.01.2018 від**
На основании **10.10.2018р., виданого ТОВ «ВЛ ТИСК-ТЕСТ» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська,**
On the grounds of **32; атестат акредитації № 2Н1071 від 30.07.2018 р. до 29.07.2023р.).**

Заступник
Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body
М.П.

підпис

О.Ю. Шулюпін
ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua та за тел. (056) 742-82-39

№003857



ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Серія ДП

ДОДАТОК 1
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ /
К СЕРТИФІКАТУ СООТВЕТСТВИЯ /
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.TR.061.002164-18

« 12 » жовтня 2018 р.

СОНЯЧНІ КОЛЕКТОРИ ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ BAXI

Модельний ряд:

SB 20+O, SB 25+O, SB20+H, SB20+V, SB25+H, SB25+V, SB100, STS-150L, STS-200L, STS-300L,
SVB HP, SVB26, SOL 200, SOL 200 H, SOL 250 V, MEDITERRANEO 200,
MEDITERRANEO SLIM 200, STS 150, STS 200 2.0, STS 200 2.5, STS 300 2.0, STS 300 2.5,
SOL 250, SOL 250 H, SOL 250 V, MEDITERRANEO 250, MEDITERRANEO SLIM 250, SB 21+ SLIM,
SLIM LINE 2.0 BR, SLIM LINE 2.0, SB 26+ SLIM, SB 25+ SLIM, SLIM LINE 2.5 BR, SLIM LINE 2.5

Всього 34 моделі.

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body
М.П.



підпис

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

№010496

Серія ВВ

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № **UA.TR.061.C002166-18**

Зареєстрований в Реєстрі органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under

8419

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Термін дії з **12 жовтня 2018 р. до 11 жовтня 2020 р.**

Срок действия с
Term of validity is from

Продукція (тип) **Водонагрівачі накопичувальні непрямого нагріву торгівельної марки BAXI,**
Продукция (тип) **(модельний ряд згідно додатку, всього 96 моделей)**
Production (type)

Виробник(и) продукції **"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія**
Изготовитель(и) продукции
Producer(s)

Уповноважена особа виробника **"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія**
Уполномоченное лицо производителя
The authorized person of the manufacturer

Висновки про проведення за результатами проведеної експертизи технічної документації, протоколу перевірки випробувань типового зразка, встановлено, що продукція відповідає вимогам:
Выводы о проведенной проверке - **ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ безпеки обладнання, що працює під тиском**
The conclusions of the verification (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 р. № 35);
- **СОУ МПП 71.120-217:2009 «Посудини та апарати сталеві зварні. Загальні технічні умови»**

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Орган з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оценке соответствия ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
Certificate is issued by the conformity assessment body реєстраційний номер призначення №UA.TR.061,
атестат акредитації НААУ №10223 терміном дії до 11.07.2022р. (первинна акредитація 12.07.2012р.)

На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань 2Н1071.1010.09.2018 від 10.10.2018р.,
На основании виданого ТОВ «ВЛ ТИСК-ТЕСТ» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32; атестат
On the grounds of акредитації № 2Н1071 від 30.07.2018 р. до 29.07.2023р.); звіту про оцінку
№061/2082С від 11.10.2018р.

Дані про ідентифікацію типу Згідно з додатком 1
Данные об идентификации типа
The information of type identity

Перелік технічної документації, яку зберігає заявник згідно п. 53 ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ безпеки
Перечень технической документации, которую хранит заявитель, обладнання, що працює під тиском, зберігає
The list of technical documentation kept by the applicant заявник

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний
1) до внесення змін в технічну документацію на продукцію;
2) у разі позитивних результатів наглядання за продукцією з боку органу з оцінки відповідності (періодичність наглядання – 1 раз на рік).

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№003854

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Серія ДД

ДОДАТОК 1 (арк. 1)
ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА
TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.TR.061.C002166-18

« 12 » жовтня 2018р.

Водонагрівачі накопичувальні непрямого нагріву торгівельної марки BAXI
Продукція виготовляється згідно Директив ради ЄС 2014/68/ЄС

Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник	Типовий представник
				Водонагрівач накопичувальний непрямого нагріву Slim UB 120 INOX
1	Максимальна потужність теплообмінника	кВт	25-112	34
2	Ємність водонагрівача	л	25-2000	120
3	Кількість теплообмінників		1-2	1
4	Максимальний тиск в теплообміннику	бар	3-10	3
5	Максимальний тиск у контурі ГВП	бар	6-10	8
6	Вага	кг	18-480	62

Моделльний ряд:

COMBI 80l, COMBI 80l+, Luna UB 120, Luna UB 120 INOX, Luna UB 80, Luna UB 80 INOX, Slim UB 120, Slim UB 120 INOX, Slim UB 80, Slim UB 80 INOX, UB 80, UB 80 INOX, UB 120, UB 120 INOX, UB 120 SC, UB 160 SC, PREMIER PLUS 100, PREMIER PLUS 1000, PREMIER PLUS 1250, PREMIER PLUS 1450, PREMIER PLUS 150, PREMIER PLUS 200, PREMIER PLUS 2000, PREMIER PLUS 2500, PREMIER PLUS 300, PREMIER PLUS 400, PREMIER PLUS 500, PREMIER PLUS 800, PUFFER RAFFR.800lt, PUFFER RISC.500lt, PUFFER RISC.800lt, UB 160 SC, UB 200 DC, UB 200 DC+, UB 200 SC, UB 200 SC+, UB 200 SOLAR, UB 300 SC, UB 400 SC, UB 1000 SC, UB 2000 SC, UB 500 DC, UB 400 DC, UB 300 DC, UB 300 DC+, UB 300 SC+, UB 3000 SC, UB 400 DC+, UB 400 SC+, UB 800 DC, UB 1000 DC, UB 1500 DC, UB 2000 DC, UBPT 1000, UBPT 2000, UBPU 25, UBPU 50, UBPU 100, UBPU 300, UBPU 500, UBPU 1500 SC, UBPU 500 SC, UBPU 800 SC, UBPU 500 TC, UBPU 800 TC, UBPU 1000 TC, UBPU 1500 TC, UBSI 300, UBSI 500, UBSS 250 DC, UBSS 260 SC, UBTT 300, UBTT 600, UBTT 1000, UBVT 200 SC, UBVT 300 SC, UBVT 400 SC, UBVT 200 DC, UBVT 300 DC, UBVT 400 DC, UBVT 500 DC, UBHP 200 SC, UBHP 300 SC, UBHP 500 SC, UBHP 800 SC, UBHP 1000 SC, UBHP 1500 SC, UBHP 2000 SC, UBHP 300 DC, UBHP 500 DC, UBHP 800 DC, UBHP 1000 DC, UBHP 1500 DC, UBHP 2000 DC, UBHY 300 DC, UBHY 500 DC

Всього 96 моделей

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№010497



Серія ВВ

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»**СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № **UA.TR.061.C002167-18**

Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності

Registered at the Record of conformity assessment body under

8419

Термін дії з

12 жовтня 2018 р. до 11 жовтня 2020 р.

Срок действия с

Term of validity is from

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція (тип)

Водонагрівачі газові торгівельної марки BAXI

Продукция (тип)

(модельний ряд згідно додатку, всього 28 моделей)

Production (type)

Виробник(и) продукції

“BAXI S.p.A.”, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia

Изготовитель(и) продукции

Producer(s)

Уповноважена особа виробника

“BAXI S.p.A.”, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia

Уполномоченное лицо производителя

The authorized person of the manufacturer

Висновки про проведену
перевіркуВыводы о проведенной проверке
The conclusions of the verificationза результатами проведеної експертизи технічної документації, протоколу випробувань
типового зразка, встановлено, що продукція відповідає вимогам:- **ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ** приладів, що працюють на газоподібному паливі
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 856);- **ДСТУ EN 89:2015 (EN 89:2015, ІСТ)** «Водонагрівачі ємнісні газові для готування гарячої
води на побутові потреби», ДСТУ 3374-96 «Апарати водонагрівальні ємнісні газові побутові.
Загальні технічні умови»

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом по оценке соответствия

Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності

ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,реєстраційний номер призначення №UA.TR.061,
атестат акредитації НААУ №10223 терміном дії до
11.07.2022р. (первинна акредитація 12.07.2012р.)

На підставі

На основании

On the grounds of

**Протоколу сертифікаційних випробувань 2Н1071.1010.08.2018 від 10.10.2018р.,
виданого ТОВ «ВЛ ТИСК-ТЕСТ» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32; атестат
акредитації № 2Н1071 від 30.07.2018 р. до 29.07.2023р.); звіту про оцінку
№061/2083С від 14.10.2018р.**

Дані про ідентифікацію типу

Данные об идентификации типа

The information of type identity

Згідно з додатком 1

Перелік технічної документації, яку зберігає заявник

Перечень технической документации, которую хранит заявитель

The list of technical documentation kept by the applicant

**згідно п. 25 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів,
що працюють на газоподібному паливі, зберігає
заявник**

Умови чинності сертифікату:

сертифікат чинний

1) до внесення змін в технічну документацію на продукцію;

2) у разі позитивних результатів наглядання за продукцією з боку органу з оцінки
відповідності (періодичність наглядання – 1 раз на рік).

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия

Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№003855

Серія ДД

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК 1 (арк. 1)
ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
К СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗЫ ТИПА
TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.TR.061.C002167-18

« 12 » жовтня 2018р.

Водонагрівачі газові торгівельної марки BAXI

Продукція виготовляється згідно Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту
та Ради від 9 березня 2016 р.

Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник	Типовий представник
				BAXI SAG2 100
1	Камера згоряння		Відкрита	Відкрита
2	Кількість контурів		1	1
3	Кількість теплообмінників		1	1
4	Вхідний тиск газу (G20/G30/G31)	мбар	20/30/37	20/30/37
5	Максимальний тиск у контурі ГВП	МПа	0,8	0,8
6	Теплова потужність	кВт	4,2-24,5	5,8
7	Температура води у ГВП	°C	65-97	97
8	Напруга й частота	В/Гц	230/50	-
9	Споживча потужність	Вт	0-41	-
10	Клас захисту	IP	IPX5D	-
11	Вага	кг	11,1-78	39

Моделльний ряд:

ACQUAPROJECT+ 11Fi STD, ACQUAPROJECT+ 11i, ACQUAPROJECT+ 11i GL, ACQUAPROJECT+ 14Fi HM, ACQUAPROJECT+ 14Fi STD, ACQUAPROJECT+ 14i, ACQUAPROJECT+ 17Fi HM, ACQUAPROJET 11 Fi, ACQUAPROJET 13 Fi, ACQUAPROJET+ 11p, ACQUAPROJET+ 14i GL, ACQUAPROJET 14i Blue, ACQUAPROJET 11i Blue, ACQUAPROJET 14Fi Blue, ACQUAPROJET 11Fi Blue, SAG 3 100, SAG 3 115 T, SAG 3 150 T, SAG 3 190 T, SAG 3 300 T, SAG 3 50, SAG 3 80, SAG 80 Blue, SAG 190 T Blue, SAG 300 T Blue, SAG2 100, SIG-2 11 p, SIG-2 13 i, SIG-2 14 i

Всього 28 моделей

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№010498

Серія ВВ

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № **UA.TR.061.C002172-18**

Зареєстрований в Реєстрі органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under

8403

Термін дії з **12 жовтня 2018 р. до 11 жовтня 2020 р.**

Срок действия с
Term of validity is from

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція (тип) Котли підлогові твердопаливні для опалення та одержання гарячої води
Продукция (тип) торговельної марки BAXI моделей BPI-Eco 1.250, BPI-Eco 1.350,
Production (type) BPI-Eco 1.450, BPI-Eco 1.550, BPI-Eco 1.650

Виробник(и) продукції "BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія
Изготовитель(и) продукции

Уповноважена особа виробника "BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія
Уполномоченное лицо производителя
The authorized person of the manufacturer

Висновки про проведену перевірку за результатами проведеної експертизи технічної документації, протоколу випробувань
Выводы о проведенной проверке типового зразка, встановлено, що продукція відповідає вимогам:
The conclusions of the verification ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ безпеки обладнання, що працює під тиском
(затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 р. № 35),
- ДСТУ 2326-93 «Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні
технічні умови», ДСТУ EN 303-5:2014 «Котли опалювальні. Частина 5. Опалювальні котли на
твердому паливі з ручним і автоматичним завантаженням топки і номінальною
теплотворною здатністю до 600 кВт. Термінологія, вимоги, випробування та маркування»

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оценке соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності
ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
реєстраційний номер призначення №UA.TR.061,
атестат акредитації НААУ №10223 терміном дії до
11.07.2022р. (первинна акредитація 12.07.2012р.)

На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань 2Н1071.1010.03.2018 від 10.10.2018р.,
На основини виданого ТОВ «ВІ ТІСК-ТЕСТ» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32; атестат
On the grounds of акредитації № 2Н1071 від 30.07.2018 р. до 29.07.2023р.); звіту про оцінку
№061/2089С від 11.10.2018р.

Дані про ідентифікацію типу Згідно з додатком 1
Данные об идентификации типа
The information of type identity

Перелік технічної документації, яку зберігає заявник
Перечень технической документации, которую хранит заявитель
The list of technical documentation kept by the applicant

згідно п. 53 ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ безпеки
обладнання, що працює під тиском, зберігає
заявник

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний
1) до внесення змін в технічну документацію на продукцію;
2) у разі позитивних результатів наглядання за продукцією з боку органу з оцінки
відповідності (періодичність наглядання – 1 раз на рік).

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№003865

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Серія ДД

ДОДАТОК 1 (арк. 1)
ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА
TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.TR.061.C002172-18

« 12 » жовтня 2018р.

Котли підлогові твердопаливні для опалення та одержання гарячої води
торговельної марки BAXI

Продукція виготовляється згідно Директив ради 2014/68/EC

Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник	Типовий представник
				BPI-Eco 1.250
1	Камера згоряння		Відкрита	Відкрита
2	Кількість контурів		1	1
3	Кількість теплообмінників		1	1
4	Кількість чавунних секцій		3-7	3
5	Об'єм камери згоряння	дм ³	42,7-137,7	42,7
6	Максимальний тиск у контурі опалення	МПа	0,4	0,4
7	Теплова потужність	кВт	23-67	23
8	Максимальна температура в контурі опалення	°C	95	95
9	Вага	кг	89-350	226

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№004512